



IN.271.5.2012.2

Sulików, 11.04.2012r.

**Wykonawcy,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików II etap - Remont i wymiana nawierzchni wraz z wydzieleniem miejsc postojowych oraz elementów małej architektury na Placu Wolności w Sulikowie.

W związku z wpłynięciem zapytań do treści SIWZ udzielam odpowiedzi na następujące pytania:

Z uwagi na załączenie do SIWZ pojedynczych rysunków niekompletnych (tj. brak wymiarów fundamentów oraz marki betonów) uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania, co umożliwi wykonawcy prawidłowe sporządzenie wyceny robót objętych ryczałtem :

1. Jakie są wymiary projektowanych fundamentów punktowych betonowych do montażu ławek parkowych oraz jaka jest marka betonu na te fundamenty (dotyczy poz.41 przedmiaru) ?
Odp. 0,20x0,40x0,60 x 2szt./ławkę – beton C16/20
2. Jakie są wymiary projektowanych fundamentów betonowych do montażu koszy na śmieci oraz jaka jest marka betonu na te fundamenty (dotyczy poz.42 przedmiaru) ?
Odp. 0,25x0,25x0,50 – beton C16/20
3. Jakie są wymiary projektowanych fundamentów betonowych do montażu stojaków rowerowych – 6 stanowiskowych oraz jaka jest marka betonu na te fundamenty (dotyczy poz.43 przedmiaru) ?
Odp. 0,20x0,40x0,50 x 2szt./ stojak – beton C16/20
4. Jakie są wymiary projektowanych fundamentów betonowych do montażu zegara ulicznego stylizowanego oraz jaka jest marka betonu na te fundamenty (dotyczy poz.44 przedmiaru) ?
Odp. Płyta 0,15x1,00x1,00 – beton C20/20
5. Jakie są wymiary projektowanych fundamentów betonowych czy płyty żelbetowej na istniejącej studni do montażu pompy do wody - stylizowanej typu staromiejskiego, oraz jaka jest marka betonu na te fundamenty (dotyczy poz.45 przedmiaru) ?
Odp. płyta nastudzienna - pełna Ø1600
6. Jakie są wymiary projektowanych fundamentów betonowych do montażu tablic informacyjnych stylizowanych oraz jaka jest marka betonu na te fundamenty (dotyczy poz.46 przedmiaru) ?
Odp. 0,25x0,25x0,80 x 2szt./tablicę – beton C16/20
7. Czy projektowane słupki ogrodzenia łańcuchowego typ U12b są montowane na fundamentach betonowych, jakie są wymiary fundamentów betonowych oraz jaka jest marka betonu na te fundamenty (dotyczy poz.47 przedmiaru) ?
Nadmieniam iż producenci ww. urządzeń nie zajmują żadnego stanowiska odnośnie marki betonu oraz wymiarów fundamentu na którym ma być zamontowane dane urządzenie.
Odp. 0,25x0,25x0,40 – beton C16/20